

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

☐ สำนักปลัดเทศบาล

☐ การคลัง

☒ กองช่าง

☐ กองการศึกษา

☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ บัง ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒

กองช่าง

เลขรับ ๖๖

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๕

เวลา



เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เลขรับ ๒๖๔

วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเทศบาลเมืองหนองก๊ก

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า มีภารกิจในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กฟผ. ประสบปัญหาการใช้พื้นที่ของราษฎร เพื่อทำการขุดดินหรือถมดิน หรือปลูกสร้างอาคารโรงเรือน หรือสิ่งอื่น เช่น ป้ายหรือรั้วที่ติดทางสาธารณะ ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นจำนวนมากขึ้น การกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดกรณีไฟฟ้าดับ ตลอดจนทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าทำการบำรุงรักษา

ในการนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาราษฎรถูกล้ำแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาตให้ขุดดินหรือถมดิน หรือปลูกสร้างอาคารโรงเรือน หรือสิ่งอื่น เช่น ป้ายหรือรั้วที่ติดทางสาธารณะ ในที่ดินที่ติดแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่งานจัดการเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าสำนักงานอ่าวไผ่ ของ กฟผ. หรือที่ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 เพื่อทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ก่อนการพิจารณาอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๔๗



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND

53 หมู่ 2 ถนนเจริญชนบท แขวงกรวย นนทบุรี 11130 โทรสาร 0 2433 6317, 0 2433 5523, 0 2434 4064 www.egat.co.th
53 Moo 2 Charansanitwong Rd. Bang Krui Nonthaburi 11130 Thailand Fax (66) 2433 6317, 2433 5523, 2434 4064

ที่ กฟผ. S63205/5139

สำนักงานอ่าวไผ่ , กองบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
285 หมู่ 6 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

23 มกราคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการปกครองท้องถิ่นอำเภอฯ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนา ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง
 2. สำเนา ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 51 – 58 ลว. 25 ธันวาคม 2546
 3. สำเนา บัญชีท้ายประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กฟผ. ประสบปัญหาการใช้พื้นที่ของราษฎรเพื่อทำการขุดดินหรือถมดิน หรือปลูกสร้างอาคารโรงเรือน หรือสิ่งอื่น เช่น ป้าย หรือรั้วที่ติดทางสาธารณะ ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นจำนวนมากขึ้น การกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดกรณีไฟฟ้าดับ ตลอดจนทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าทำการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นอย่างมาก

ในการนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาราษฎรถูกล้ำแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า กฟผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้กับหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นอำเภอ การปกครองท้องถิ่นกิ่งอำเภอ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาตให้ขุดดินหรือถมดิน หรือปลูกสร้างอาคารโรงเรือน หรือสิ่งอื่น เช่น ป้ายหรือรั้วที่ติดทางสาธารณะ ในที่ดินที่ติดกับแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่งานจัดการเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าสำนักงานอ่าวไผ่ ของ กฟผ. หรือที่ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 เพื่อทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินก่อนการพิจารณาอนุญาต

กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมฤทธิ์ ประดาวงค์)

หัวหน้าสำนักงานอ่าวไผ่ , กองบริหาร

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

งานจัดการเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าสำนักงานอ่าวไผ่

เบอร์โทรศัพท์ 038-351-331

เบอร์มือถือ 086-818-6965 (นายสมภูมิ จุติปัญญา)



ประกาศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง

เขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ดังนี้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้า เช่น
หำมนำวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกล เช่น รถเครน รถยก รถดัก รถขุด เข้าใกล้
สายไฟฟ้า แรงสูงอย่างน้อย 4.00 เมตร หรือ ห้ามเผาไร่อ้อย นาข้าว ป่าพง หรือ วัสดุ
อื่นใดในแนวเขตเดินสายไฟฟ้า
2. ห้ามปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นทุกชนิด ในเขตเดินสายไฟฟ้า
3. ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้า ดังนี้
 - 3.1 บริเวณพื้นที่ ที่ตั้งเสา และพื้นที่โดยรอบโคนเสา ภายในระยะห่าง
จากแนวเสา 4 เมตร ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผลทุกชนิด
 - 3.2 บริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า นอกจากข้อ 3.1 ห้ามปลูกต้นไม้
หรือพืชผล ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีความสูงเกินกว่า 3 เมตร
 - 3.2 บริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า ของสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน
500,000 โวลต์ ห้ามปลูกอ้อย
4. การกระทำใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินบริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า เช่น
การปรับ สภาพพื้นดินในสูงขึ้น การขุดดินหรือขุดบ่อ การก่อสร้างถนน จะต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกฟผ.ก่อน โรงเรือนหรือสิ่งอื่น ที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น
ต้นไม้หรือพืชผล ที่ปลูกขึ้น โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ.
ให้ กฟผ. มีอำนาจรื้อถอน ทำลาย หรือตัดฟัน ตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องจ่ายค่า
ทดแทน

สายส่งไฟฟ้าเป็นสมบัติของประเทศชาติ โปรดช่วยกันดูแล ระวังรักษา

ข้อกำหนดความกว้างเขตเดินสายไฟฟ้า

ขนาดสายส่งไฟฟ้าระยะจากจุดกึ่งกลางเสาออกไปด้านละรวมเขตเดินสายไฟฟ้า

69,000.โวลต์	9 เมตร	18 เมตร
115,000.โวลต์	12 - 25 เมตร	24 - 50 เมตร
230,000.โวลต์	20 - 40 เมตร	40 - 50 เมตร
500,000.โวลต์	35 - 40 เมตร	70 - 80 เมตร

เมื่อท่านมีความประสงค์จะติดต่อขออนุญาต ะทำการก่อสร้าง หรือ ปรับพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า หรือ มีข้อสงสัยใดๆ หรือ พบการกระทำใดๆ อันอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาติ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ที่ใกล้ที่สุดดังนี้

พื้นที่ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ติดต่อ ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าภาคกลาง 53/303 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (20) 4362651 - 5 แผนก ประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง โทรศัพท์เวลาราชการ 0 2436 2672 โทรสาร 0 2436 2697

ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดลพบุรี , จังหวัดสระบุรี , จังหวัดนครนายก , จังหวัดสระแก้ว , จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถติดต่อ สำนักงานบางปะอิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์เวลาราชการ 0 3536 2014

ท้องที่จังหวัดชลบุรี , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดระยอง , จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดตราด , จังหวัดปราจีนบุรี , จังหวัดสระแก้ว

สามารถติดต่อ สำนักงานอ่าวไข่ เลขที่ 285 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์เวลาราชการ 0 3835 1331

ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดราชบุรี , จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , จังหวัดนครปฐม , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถติดต่อสำนักงาน ราชบุรี 2 เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 7000 โทรศัพท์เวลาราชการ 0 3232 2763 หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่อยู่ใกล้เคียง

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า

ด้วยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๕ กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีอำนาจประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า โดยได้กำหนดบริเวณที่จะเดินสายส่งไฟฟ้ามีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกิน ๔๐.๐๐ เมตร รวมทั้งกำหนดข้อห้ามกระทำการใดๆ ในเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ วรคแรก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๘๗ ง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๒. ข้อห้ามเพื่อความปลอดภัย

๒.๑ ห้ามกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้า เช่น ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล เช่น รถเกรน รถยก รถดัก รถขุด เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หรือห้ามเผาไร่อ้อย นาข้าว ป่าพง หรือวัสดุอื่นใดในเขตเดินสายไฟฟ้า

๒.๒ ห้ามปลูกสร้างหรือทำขึ้นซึ่งอาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย

ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามระยะห้ามต่อไปนี้

ขนาด (กิโลโวลต์)	ระยะห้ามจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ
๖๕ กิโลโวลต์	๕.๐๐ เมตร
๑๑๕ กิโลโวลต์	๑๒.๐๐ เมตร
๑๓๒ กิโลโวลต์	๑๒.๐๐ เมตร
๒๓๐ กิโลโวลต์	๒๐.๐๐ เมตร
๓๐๐ กิโลโวลต์	๒๐.๐๐ เมตร
๕๐๐ กิโลโวลต์	๔๐.๐๐ เมตร

ในกรณีที่มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ซึ่งมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าแตกต่างจากระยะห้ามข้างต้น ให้ถือว่าระยะห้ามปลูกสร้างหรือทำขึ้นซึ่งอาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย มีระยะ เท่ากับเขตเดินสายไฟฟ้าตามประกาศนั้น

๒.๓ การสร้างขึ้นหรือทำขึ้น ซึ่งสิ่งอื่นใดนอกเหนือจาก ข้อ ๒.๒ รวมทั้งการกระทำใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นดินบริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า เช่น การปรับสภาพพื้นดินให้สูงขึ้น การขุดดิน หรือขุดบ่อ การก่อสร้างถนน จะต้องได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ.ก่อน การอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด

๒.๔ หากมีความจำเป็นจะต้องกระทำการฝ่าฝืนข้อห้าม ตั้งแต่ข้อ ๒.๑-๒.๒ ผู้ดำเนินการจะต้องขออนุญาตจาก กฟผ. โดยทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้รับ อนุญาตแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด

๒.๕ ห้ามปลุกต้นไม้ขึ้นต้นหรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้าขนาด ๖๕ กิโลโวลต์, ๑๑๕ กิโลโวลต์, ๑๓๒ กิโลโวลต์, ๒๓๐ กิโลโวลต์ และ ๓๐๐ กิโลโวลต์ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๒.๕.๑ บริเวณพื้นที่ที่ตั้งเสาไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้า ภายในระยะห่างจากแนวขาเสาไฟฟ้า ๕.๐๐ เมตร ไม่อนุญาตให้ปลุกต้นไม้ขึ้นต้น หรือพืชผล

๒.๕.๒ ห้ามปลุกต้นไม้ขึ้นต้นหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า ในระยะกว้าง ๖.๐๐ เมตร (ด้านละ ๓.๐๐ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่ง ไฟฟ้า) ตลอดแนวสายส่งไฟฟ้า เว้นแต่ไม้ล้มลุกและธัญชาติ ตามบัญชี ๒ (บัญชี ท้ายประกาศ กฟผ.ฉบับนี้)

๒.๕.๓ นอกบริเวณพื้นที่ตามข้อ ๒.๕.๑ และ ๒.๕.๒ ห้ามปลุก ต้นไม้ขึ้นต้น หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า เว้นแต่ต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ (บัญชีท้ายประกาศ กฟผ.ฉบับนี้) ข้อ ก. (สูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร) และไม้ล้มลุก และธัญชาติ ตามบัญชี ๒ (บัญชีท้ายประกาศ กฟผ.ฉบับนี้) เท่านั้นที่อนุญาต ให้ปลุกได้

๒.๕.๔ ในกรณีกำหนดให้เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ และ ๑๓๒ กิโลโวลต์ มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าเกินกว่า ด้านละ ๑๒.๐๐ เมตร อนุญาตให้ปลุกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ก., ข. และ ค. (สูงไม่เกิน ๗.๐๐ เมตร) นอกเขต ๑๒.๐๐ เมตร และอนุญาตให้ปลุกต้นไม้ เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ก., ข., ค. และ ง. (สูงไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร) นอกเขต ๒๐.๐๐ เมตร

๒.๕.๕ ในกรณีกำหนดให้เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง ๒๓๐ กิโลโวลต์ และ ๓๐๐ กิโลโวลต์ มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าเกินกว่า ด้านละ ๒๐.๐๐ เมตร อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชีข้อ ๑ ก., ข., ค. และ ง. (สูงไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร) นอกเขต ๒๐.๐๐ เมตร

๒.๕.๖ สำหรับสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ จะต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๒.๕.๑, ๒.๕.๒ และ ข้อ ๒.๕.๓ และห้ามปลูกอ้อยในเขตเดินสายไฟฟ้า โดยอนุญาตให้ปลูกต้นไม้ภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

- นอกเขต ๑๘.๐๐ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสา สายส่งไฟฟ้าทั้ง ๒ ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ข. (สูงไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร)

- นอกเขต ๒๒.๐๐ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสา สายส่งไฟฟ้าทั้ง ๒ ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ค. (สูงไม่เกิน ๗.๐๐ เมตร)

- นอกเขต ๒๗.๐๐ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสา สายส่งไฟฟ้าทั้ง ๒ ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ง. (สูงไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร)

๒.๕.๗ ต้นไม้ที่มีอยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าที่อาจล้มเข้ามาในเขต เดินสายไฟฟ้าซึ่งจะเกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า ต้องถูกตัดฟัน

๒.๖ อาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย หรือสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น ต้นไม้ขึ้นต้นหรือพืชผล ที่ปลูกขึ้นในเขตเดินสายไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม่ได้รับอนุญาต กฟผ.มีอำนาจรื้อถอน ทำลายหรือตัดฟันตามควรแก่กรณี โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนก็ได้

๓. สถานที่ติดต่อ การติดต่อขออนุญาตกระทำการก่อสร้าง หรือปรับเปลี่ยนที่
ในเขตเดินสายไฟฟ้า หรือมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่น่าจะเป็นอันตราย
ต่อระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและทรัพย์สินของชาติ อันตรายต่อชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้
ในสภาพเกิดเหตุสุดวิสัย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดังนี้

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัด
สมุทรปราการ เลขที่ ๕๓/๓๐๓ หมู่ที่ ๒ ถนนเจริญสุขุมวิท ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๖ ๒๔๒๑, ๐ ๒๔๓๖ ๒๔๒๒
๐ ๒๔๓๖ ๒๗๒๘ โทรสาร ๐ ๒๔๓๖ ๒๔๕๒ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์
๐ ๒๔๓๖ ๒๔๑๓-๖

ภาคกลาง

ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดลพบุรี, จังหวัด
สระบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๕ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๖ ๒๐๑๔

ในท้องที่จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด, จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ ๒๘๕/๒ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบล
ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๕ ๑๓๓๑

ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม

เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๒ ๒๗๖๓

ภาคเหนือ

ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดตาก, จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ๑๗๐ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
๖๕๑๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๑ ๖๒๑๒ ต่อ ๕๔๕๐, ๐ ๕๕๒๑ ๕๓๘๔ โทรสาร
๐ ๕๕๒๑ ๖๒๑๒ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๑ ๕๓๖๕

ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดชัยนาท
เลขที่ ๑๘๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๒ ๖๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๐, ๐ ๕๖๒๒ ๒๔๓๑
โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๖๐๕๐-๑ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๑ ๕๓๖๕

ในท้องที่จังหวัดลำปาง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน เลขที่ ๓๔๕ หมู่ ๓
ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ โทรศัพท์
๐ ๕๔๒๕ ๑๒๕๐ ต่อ ๕๔๑๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๕ ๑๒๕๐ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๑ ๕๓๖๕

ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน, จังหวัดพะเยา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ ๑๑๗ ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๓ ๕๗๐๔
ต่อ ๕๔๑๐ โทรสาร ๐ ๕๓๒๓ ๕๗๐๔ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์
๐ ๕๕๒๑ ๕๓๖๕

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น, ~~จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัด~~
อุดรธานี, จังหวัดเลย, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๑๑๐/๕ หมู่ที่ ๑๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๔๓๔๗, ๐ ๔๓๒๒ ๔๑๒๖
๐ ๔๓๓๒ ๕๑๕๕ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๒๒๔๖, ๐ ๔๓๓๒ ๔๒๕๖

ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ ๔๔๔ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๔ ๓๔๖๐, ๐ ๔๔๒๗ ๒๖๔๕
กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๒๒๔๖, ๐ ๔๓๓๒ ๔๒๕๖

ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร, จังหวัด
มุกดาหาร, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม เลขที่ ๓๘๘
หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๘ ๓๘๖๗, ๐ ๔๕๒๘ ๓๖๘๕ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์
๐ ๔๓๒๒ ๒๒๔๖, ๐ ๔๓๓๒ ๔๒๕๖

ภาคใต้

ในท้องที่จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๔๕/๕
หมู่ที่ ๖ ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๓๕ ๕๕๗๖, ๐ ๗๗๓๕ ๕๔๕๓ โทรสาร ๐ ๗๗๓๕ ๕๔๕๓

ในท้องที่จังหวัดตรัง, จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดพังงา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๕๒๑๓๐ โทรศัพท์
๐ ๗๕๒๑ ๘๘๔๐ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๘๘๔๐

หน้า ๕๘

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

ในท้องที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสตูล, จังหวัด
นราธิวาส, จังหวัดพัทลุง เลขที่ ๑๖๘๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๙๔๒๓ ๑๕๖๐ โทรสาร ๐ ๙๔๒๓ ๑๕๖๐
ดอ ๕๔๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

สิทธิพร รัตโนภาส

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



**บัญชีท้ายประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่องข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเคเบิลไฟฟ้า**

บัญชี 1 ความสูงของต้นไม้เศรษฐกิจเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่

ก. ไม่เกิน 3 เมตร

1. กาแฟ	2-3 ม.	6. พลู (ค้าง)	2.5-3 ม.
2. น้อยหน่าพันธุ์พื้นเมือง	2.5-3 ม.	7. พริกไทย (ค้าง)	2.5-3 ม.
3. น้อยหน่าพันธุ์ดี	2.5-3 ม.	8. มะนาว	2-3 ม.
4. ฝรั่งพันธุ์ดี	2.5 ม.	9. ระกำ	2.5-3 ม.
5. ฝรั่งพันธุ์เวียดนาม	2 ม.	10. ระกำหวาน	2.5-3 ม.
11. พืชเศรษฐกิจใดๆ ที่เจริญเติบโตเต็มที่ที่มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร ที่ผ่านการ พิสูจน์และได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร			

ข. 3-5 เมตร

1. เงาะพันธุ์ดี (ทาบกิ่ง)	3-4 ม.	11. ส้มเกลี้ยง	3-5 ม.
2. เงาะพันธุ์โรงเรียน(ทาบกิ่ง)	3-4 ม.	12. ส้มเขียวหวาน	3-5 ม.
3. พุทราพันธุ์ดี	4 ม.	13. ส้มจิน	3-5 ม.
4. พุทราพันธุ์พื้นเมือง	5 ม.	14. ส้มจุก	3-5 ม.
5. มะกรูด	3-5 ม.	15. ส้มซ่า	2.5-5 ม.
6. มะปราง	4 ม.	16. ส้มแป้น	2.5-5 ม.
7. มะพลูด	3-4 ม.	17. ส้มม่วง	2.5-5 ม.
8. ตะมุค	3-5 ม.	18. กัลยทุกชนิด	
9. สาลี่	3-5 ม.	19. ฝรั่งพันธุ์พื้นเมือง	3 ม.
10. ส้มตรา	3-5 ม.		
20. พืชเศรษฐกิจใดๆ ที่เจริญเติบโตเต็มที่ที่มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร ที่ผ่านการ พิสูจน์และได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร			

ด. 5 - 7 เมตร

1. ทุเรียนเทศ	5-6 ม.	6. มะละกอ	5-6 ม.
2. เงาะพันธุ์ธรรมดา (เมล็ด)	5-6 ม.	7. ละไม	4-6 ม.
3. น้อยหน่า	5-6 ม.	8. ลองกอง	4-6 ม.
4. มะขามเทศ	5 ม.	9. ถาวง	4-6 ม.
5. มะยม	5-6 ม.	10. ส้มโอ	5-6 ม.

11. พืชเศรษฐกิจใดๆ ที่เจริญเติบโตเต็มที่ที่มีความสูงไม่เกิน 7 เมตร ที่ผ่านการพิสูจน์และได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

ง. 7 - 10 เมตร

1. กระถ่อนพันธุ์ดี (ทาบกิ่ง)	8-10 ม.	8. มะม่วงทั่วไป (ทาบกิ่ง)	8-10 ม.
2. ขนุน	8 ม.	9. มะม่วงหิมพานต์	8-10 ม.
3. ขนุนละมุด	8 ม.	10. มะยง	6-8 ม.
4. จำปาละ	6-8 ม.	11. มังคุด	6-8 ม.
5. ชมพู่เสวย	6-8 ม.	12. สะเคา	8-10 ม.
6. ชมพู่มะเหมี่ยว	6-8 ม.	13. สะเคาหวาน	8-10 ม.
7. ชมพู่สาแหรก	6-8 ม.	14. ตาเก	8-10 ม.

15.. พืชเศรษฐกิจใดๆ ที่เจริญเติบโตเต็มที่ที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร ที่ผ่านการพิสูจน์และได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

จ. 10 เมตร ขึ้นไป

1. กระถ่อน	10-12 ม.	10. มะม่วงพันธุ์ดี, อกร่อง,มัน	10-12 ม.
2. คอแลน	12 ม.		
3. ชะมวง	10-12 ม.	11. ลิ้นจี่พันธุ์ดี (ทาบกิ่ง)	10-12 ม.
4. ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง	18-20 ม.	12. ลิ้นจี่พันธุ์ธรรมดา	12-15 ม.
5. ทุเรียนพันธุ์	12-15 ม.	13. ลำไยพันธุ์ดี	12-15 ม.
6. มะขาม, มะขามไทย	12-15 ม.	14. ลำไยพันธุ์พื้นเมือง	15-20 ม.
7. มะขามหวาน	10-12 ม.	15. สะตอ	20-25 ม.
8. มะขวิด	10-12 ม.	16. มะนาค	20-25 ม.
9. มะม่วงทั่วไป(เมล็ด)	10-12 ม.	17. มะม่วงป่า	30-40 ม.

15.. พืชเศรษฐกิจใดๆ ที่เจริญเติบโตเต็มที่ที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ขึ้นไป ที่ผ่านการพิสูจน์และได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

บัญชี 2 ไม้ล้มลุกและธัญชาติ

กระเทียม	ข้าวเจ้า	ข้าวโพด
ข้าวโพดหวาน	ข้าวฟ่าง	ข้าวเหนียว
งา	แตงกวา	แตงโม
ต้นหญ้า (ต้นหญ้าสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับ เช่นหญ้าญี่ปุ่น นวลน้อย ฯลฯ)		
ถั่วเขียว	ถั่วเขียวผิวดำ	ถั่วแดง
ถั่วฝักยาว	ถั่วแระ	ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง	ปอ	ฝ้าย
มะแว้ง	มินท์	มันเทศ
มันสำปะหลัง	หม่อนพันธุ์พื้นเมือง	หม่อนพันธุ์เกษตร
ยาสูบพันธุ์พื้นเมือง	ยาสูบพันธุ์เคอร์กิช	เบอร์เลย์
เวอร์จิเนีย	ละหุ่ง	สับปะรด
หอม	พริก	มะเขือ
ผักกวางตุ้ง	ผักคะน้า	ผักกาดขาว
มะระ	บวบ	